

元智大學環科中心
飲用水樣品檢驗報告

行政院環保署認可證字號：041

受檢單位： 六和高中

採樣單位： 元智大學環科中心

採樣地點： 健康樓3F茶水間

報告編號：C1040883-1

報告日期： 104年04月21日

樣品基質： 飲用水

採樣時間：104年04月21日09時25分

許可	樣品報告編號		C1040421K				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值
	原樣名稱或編號		飲用水					
	檢測項目	單位	檢測值	培養時間	培養基	原始數據		
	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	104年04月21日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6

採樣地點： 蒙福樓3F-301

報告編號：C1040883-2

採樣時間：104年04月21日09時31分

許可	樣品報告編號		C1040421L				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值
	原樣名稱或編號		飲用水					
	檢測項目	單位	檢測值	培養時間	培養基	原始數據		
	大腸桿菌群	CFU/100mL	< 1	104年04月21日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6

採樣地點： 蒙福樓3F-303

報告編號：C1040883-3

採樣時間：104年04月21日09時36分

許可	樣品報告編號		C1040421M				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值
	原樣名稱或編號		飲用水					
	檢測項目	單位	檢測值	培養時間	培養基	原始數據		
	大腸桿菌群	CFU/100mL	< 1	104年04月21日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6

採樣地點： 智慧樓3F-302

報告編號：C1040883-4

採樣時間：104年04月21日09時41分

許可	樣品報告編號		C1040421N				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值
	原樣名稱或編號		飲用水					
	檢測項目	單位	檢測值	培養時間	培養基	原始數據		
	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	104年04月21日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6

採樣地點： 智慧樓3F-301

報告編號：C1040883-5

採樣時間：104年04月21日09時50分

許可	樣品報告編號		C10404210				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值
	原樣名稱或編號		飲用水					
	檢測項目	單位	檢測值	培養時間	培養基	原始數據		
	大腸桿菌群	CFU/100mL	< 1	104年04月21日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6

採樣地點： 平安樓3F-301

報告編號：C1040883-6

採樣時間：104年04月21日09時58分

許可	樣品報告編號		C1040421P				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值
	原樣名稱或編號		飲用水					
	檢測項目	單位	檢測值	培養時間	培養基	原始數據		
	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	104年04月21日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6

