

六和高中活動中心 20RT 水冷式箱型空調冷氣機一次側電源施工規格

項 目	規 格	備 註
主 線	60 ² mm*4C 600V PVC 電纜線 (太平洋或華新麗華或台製同等品)	
接地線	14mm ² *1C 600V PVC 電纜線(綠色) (太平洋或華新麗華或台製同等品)	
主開關	3P 225AF 150AT*1 士林電機或日製同等品	
分項開關 1	3P 125AF 100AT*2 士林電機或日製同等品	
分項開關 2	3P 125AF 50AT*2 士林電機或日製同等品	
黑鐵烤漆電箱	寬 50cm*高 90cm*深 20cm 以上，含鎖	
管線懸空須採吊點施作, 臨壁面加管束固定		
管線及電箱須加標示、線端需加壓接線頭		
驗收檢附線材出貨證明		
施工圖如附件		