

桃園市六和高級中等學校活動中心 20RT 箱型水冷式空調系統採購規格

- 一、 廠牌：日立、大金或同等品牌。
- 二、 空機製品重量：630 公斤正負 3 公斤。
- 三、 冷卻水管：南亞 PVC 供水厚管。
- 四、 電力線：太平洋、華新麗華 或同等品。
- 五、 電箱：不鏽鋼和鐵質厚烤漆材質。
- 六、 開關：士林電機、三菱或日製同等品。
- 七、 電源線：須含披覆層保護。
- 八、 補水管線：須配置不銹鋼球一處或銅球斷水閥一處以上。
- 九、 冷卻水路：須設斷水閥二處以上。
- 十、 二次測電路：須具雙機運轉及單機運轉使用。
- 十一、 懸空管路線：須做吊管設置。
- 十二、 空調箱：包覆施工與壁面顏色相同，施作不得遮蔽出風口、進風口影響功能。
- 十三、 室內機冷凝水採自動水位集水箱邦浦輸出。
- 十四、 需含管線配置及施工。